

راهنمای قابل چاپ – نسخه کوتاه

چک لیست اقدام فوری و ثبت شواهد

شکست شیشه سکوریت

این برگه را کنار محل نگهداری کنید یا پس از حادثه روی تلفن همراه باز کنید. ترتیب کار مهم است: ایمنی، عکس، حفظ شواهد و سپس نظافت.

به قطعات معلق دست نزنید



زیر نما، سقف، سایبان یا جامی که هنوز داخل قاب مانده را ببندید و تا بازدید متخصص باز نگه ندارید.

۱. پنج اقدام فوری

☐ محدوده را تخلیه کنید کودکان، عابران و افراد غیرمسئول را دور کنید.	☐ تجهیزات ایمنی بپوشید کفش بسته، دستکش مقاوم و عینک ایمنی.
☐ عکس کلی بگیرید کل جام، فریم، محل نصب و محیط اطراف.	☐ مرکز و لبه‌ها را ثبت کنید از نزدیک‌ترین فاصله امن و از چند زاویه.
☐ زمان و شرایط را بنویسید آفتاب، سایه، باد، گرما و آخرین تعمیر.	☐ با متخصص هماهنگ کنید پیش از جابه‌جایی قطعه مرکز شکست یا نظافت کامل.

۲. این شش عکس را فراموش نکنید

عکس ۱ – نمای کلی کل جام، قاب و کاربری محل مشخص باشد.	عکس ۲ – مرکز شکست متراکم‌ترین نقطه ترک‌ها از دو زاویه.	عکس ۳ – چهار لبه لب‌پریدی، خراش و محل شروع احتمالی.
عکس ۴ – براق و پیچ لولا، بست، پیچ و فاصله آنها تا لبه.	عکس ۵ – لقمه و گسکت نقاط تکیه‌گاه و تماس شیشه با قاب.	عکس ۶ – محیط بخاری، پرده، سایه، ففسه یا مسیر ضربه.

برای بیمه یا شکست‌نگاری: قطعه‌ای که مرکز شکست روی آن است را بدون هماهنگی دور نریزید. یک عکس از خرده‌ها به‌تنهایی برای تشخیص NiS یا خطای نصب کافی نیست.

بررسی اولیه – بدون حکم قطعی

سرنخ‌ها را منظم ثبت کنید

تشخیص از مبدأ شکست، لبه‌ها و وضعیت نصب شروع می‌شود. جدول زیر فقط کمک می‌کند هنگام تماس، اطلاعات پراکنده نباشند.

۳. جدول سریع علت و سرنخ

علت محتمل	سرنخ رایج	چه چیزی ثبت شود؟
آسیب لبه	مبدأ نزدیک لبه، لب‌پریدگی یا خراش	عکس هر چهار لبه، خراش و سابقه حمل
فشار فریم	تماس شیشه و فلز، لقی کم یا لقمه جابه‌جا	گسکت، لقمه، پیچ و فاصله لبه تا قاب
ضربه پنهان	رد براق، ابزار، سنگ‌ریزه یا الگوی شعاعی	مسیر رفت‌وآمد و آخرین جابه‌جایی یا تعمیر
تنش حرارتی	سایه‌روشن، گرمایش موضعی یا پرده نزدیک	ساعت حادثه، آفتاب، سایه و منبع گرما
سولفید نیکل	مبدأ داخلی؛ گاهی الگوی شبیه پروانه	قطعه مرکز شکست برای بررسی تخصصی

۴. فرم کوتاه گزارش حادثه

محل و کاربری شیشه	تاریخ و ساعت تقریبی
تاریخ نصب یا آخرین تعمیر	ابعاد و ضخامت
اگر نمی‌دانید، «نامشخص» بنویسید.	
شرایط دما، باد، آفتاب و سایه	
آخرین ضربه، جابه‌جایی، تنظیم یراق یا کار ساختمانی نزدیک محل	
مرکز شکست حفظ شده؟ ☐ بله ☐ خیر تماس شیشه و فلز دیده می‌شود؟ ☐ بله ☐ خیر	

بررسی اولیه سریع‌تر

هنگام تماس چه بفرستیم؟

عکس کلی + مرکز شکست + چهار لبه + یراق و فریم + همین فرم تکمیل‌شده